

мемлекеттік мекемесінің
«Кенсахара жалпы орта
білім беретін мектебі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№ 72

« 24 » 06 2023 ж.

Начальнику ОЧС Мартукского района

капитану гражданской защиты

Коваленко Т.В

от директора Кенсахаринской ОСШ

Умбеталина М.А

На ваш запрос от 23.06. 2023 года сообщая, что согласно предписания №21-04-25/111 сообщаем что все нарушение в Кенсахаринской общеобразовательной средней школы были устранены.

Директор школы



Умбеталин М.А

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 14/_____

Мартукский с.о.
Место составления

21.04.2023 г.
Время 18:15

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Мартукского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Республики Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль № 14 от 10.04.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль

КОВАЛЕНКО ТАРАС ВАСИЛЬЕВИЧ - Начальник

БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - старший инженер

АКНАЗАРОВ НУРЛАН УТЕГЕНОВИЧ - инженер

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

971240001911, Коммунальное государственное учреждение "Кенсахаринская общеобразовательная средняя школа" государственного учреждения "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Кенсахаринская общеобразовательная средняя школа, Актюбинская область, Мартукский район, Кенсахара, Болашак (УЛИЦА), 17.

5. Период проведения профилактического контроля 18.04.2023 - 21.04.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Кенсахаринская общеобразовательная средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительная	Привести в исправное состояние огнетушители используемые в школе (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 18);

			срок устранения: 22.06.2023
2	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете директора устранить применение розетки на горючем основании. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 пункт 79); срок устранения: 22.06.2023
3	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В котельной пожарную сигнализацию, привести в рабочее состояние. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 пункт 6); срок устранения: 22.06.2023
4	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, обеспечить документацией в соответствии с пунктом 70 настоящих правил. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, подпункты 1, 2, 3, 4, 5 пункт 30); срок устранения: 22.06.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

✓

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль, подпись)

Инженер ОЧС Мартукского района лейтенант 11/1 Бондаренко С.А. *[подпись]*

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

✓

«___» _____ 20__ г.